



План устранения нарушений выявленных федеральной службой
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю
Предписание № 6520 от 11 марта 2021 года

№	Нарушение	Срок устранения	Ответственный	Результат
1	Отсутствие шкафов для раздельного хранения уборочного инвентаря для уборки групповых, туалетных помещений.	до 03.10.2022 г.	Заведующий МДОБУ «Детский сад № 29» И.Ф. Булим	нарушение устранено август 2021г.
2	Нарушение целостности стеклопакета створки окна в приемной группы «Мишутка»		Заместитель заведующего по АХР Орлова И.В.	нарушение устранено август 2021г
3	Наличие ограждающих устройств отопительных приборов, выполненных из ДСП			нарушение устранено август 2021г
4	Отсутствие оборудования трех детских унитазов детскими сиденьями в туалете группы «Колокольчик»			нарушение устранено март 2021г.
5	Отсутствие оборудования умывальных раковин для персонала в туалетной комнате групп «Мишутка», «Золотая рыбка», « Умка»			нарушение устранено август 2021г
6	Наличие детских стульев с дефектами в группах «Любознайки», «Звездочка», «Солнышко»			нарушение устранено август 2021г
7	Отсутствие хранения уборочного инвентаря в специально отведенном месте на пищеблоке			нарушение устранено август 2021г
8	Отсутствие на пищеблоке посуды, изготовленной из нержавеющей стали			по мере поступления финансирования

9	Наличие окон в изношенном состоянии не предусматривающих возможность организации проветривания, в неисправном состоянии: -Физ.зал -в туалете младшей группы «Ромашка» -группа « Мишутка» -кабинет психолога -кабинет зам.заведующего по АХР -методический кабинет			нарушение устранено июль 2024 г.
10	Наличие полов с щелями, дефектами, повреждениями в туалетных комнатах групп « Любознайки», «Ягодка», « Мишутка», «Ягодка», « Солнышко», «Колокольчик». Полы в раздевалке помещения плавательного бассейна.			по мере поступления финансирования
11	Наличие стен с дефектами и повреждениями в местах прохождения инженерных коммуникаций в районе расположения унитазов Группы «Мишутка», «Золотая рыбка», «Умка»			по мере поступления финансирования
12	Наличие неисправной канализационной трубы в районе расположения унитаза в туалетной комнате «Любознайки»			нарушение устранено июль 2023 г.
13	Отсутствие исправной общеобменной приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением в постирочной			по мере поступления финансирования
14	Капитальный ремонт плавательного бассейна			по мере поступления финансирования