



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 15057

г. Минусинск

«07» сентября 2023

Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Котковым Андреем Васильевичем при проведении профилактического визита в отношении муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 29» Серебряное Копытце» комбинированного вида», (сокращенное наименование МДОБУ «Детский сад №29») ОГРН 1022401537729, 31.12.1998, зарегистрирован в Межрайонной инспекции ФНС № 23 по Красноярскому краю, ИНН 2455017481, на основании уведомления о проведении профилактического визита главного государственного санитарного врача по г. Минусинску, Минусинскому, Ермаковскому, Идринскому, Каратузскому, Краснотуранскому, Курагинскому и Шушенскому районам Малегиной Татьяны Ивановны № 2908 от 30.08.2023, учетный номер 24230041000107461063 в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки № 15056 от 07.09.2023), а именно:

1. нарушение п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в наличии окон в изношенном состоянии не предусматривающих возможность организации проветривания, с откидными фрамугами в неисправном состоянии: в физкультурном зале (по техническому паспорту № 8) три двухстворчатых деревянных окна и одно одностворчатое деревянное окно, в групповой средней ортопедической группы «Мишутка» (по техническому паспорту № 58) одно одностворчатое деревянное окно, в коридоре около музыкального зала двухстворчатое деревянное окно, в кабинете психолога (по техническому паспорту № 31) одностворчатое деревянное окно, в туалете 1-й младшей группы «Ромашка» (по техническому паспорту № 38) двухстворчатое деревянное окно, в кабинете заместителя заведующего по

АХР (по техническому паспорту № 11) двухстворчатое деревянное окно, в кабинете старшего воспитателя (по техническому паспорту № 3) два деревянных одностворчатых окна.

2. нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в наличии полов с щелями, дефектами, повреждениями в туалетной комнате подготовительной группы «Любознайки» (по техническому паспорту № 3, № 4), в туалетной комнате 2-й младшей общеразвивающей группы «Ягодка» (по техническому паспорту № 4) выполнены кафельной плиткой, которая имеет дефекты и повреждения; полы в групповой средней ортопедической группы «Мишутка» (по техническому паспорту № 58), в групповой 2-й младшей группы «Радуга» (по техническому паспорту № 30), в приемной средней группы «Желтокошечка» (по техническому паспорту № 35), в групповой разновозрастной группы «Солнышко» (по техническому паспорту № 41), в музыкальном зале (по техническому паспорту № 22), в групповой подготовительной группы «Золотая рыбка» (по техническому паспорту № 16), в приемной, групповой подготовительной группы «Умка» (по техническому паспорту № 21, № 17) покрыты линолеумом, который имеет дефекты и повреждения.

3. нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в наличии стен с дефектами и повреждениями в местах прохождения инженерных коммуникаций, в районе расположения унитазов, в районе расположения детских умывальников в туалетной комнате средней ортопедической группы «Мишутка» (по техническому паспорту № 56, № 57), в туалетной комнате подготовительной группы «Золотая рыбка» (по техническому паспорту № 12, № 13), в туалетной комнате подготовительной группы «Умка» (по техническому паспорту № 18, № 19).

4. нарушение п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в отсутствии оборудования в туалетном помещении (по техническому паспорту № 3, № 4) подготовительной группы «Любознайки» отдельных туалетных комнат для мальчиков и девочек.

5. нарушение п. 2.7.1, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в отсутствии исправной общеобменной приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, в отсутствии дополнительной местной системы вытяжной вентиляции в постирочной, где установлены стиральная машина-автомат «Вязьма» на 10 кг, стиральная машина-полуавтомат «Вязьма» на 15 кг, центрифуга, бак для замачивания белья, являющиеся источниками выделения избытков тепла и влаги.

6. нарушение п. 2.4.6.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» выразившиеся в отсутствии в образовательной организации посуды, изготовленной из нержавеющей стали, для приготовления готовых блюд.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований п. 2.5.2; 2.5.3; 2.7.1; 2.7.2; 2.7.4; 3.1.7 СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и п. 2.4.6.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

2. Срок устранения нарушений: 29.09.2025.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МДОБУ «Детский сад № 29» «Серебряное Копытце» комбинированного вида, юридический адрес: 662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, д. 1.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске по адресу: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1; тел./факс: 8-391-325-70-88; E-mail: minusinsk@24.rospotrebnadzor.ru; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **30.09.2025** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный государственный санитарный врач по г. Минусинску, Минусинскому, Ермаковскому, Идринскому, Каратузскому, Краснотуранскому, Курагинскому и Шушенскому районам



Т.И. Малегина